



МЧС РОССИИ

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управления НДПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugnp 4 kbr@mail.ru, www. ugnpkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении **выездной внеплановой** проверки

от "06" июля 2015 г.

№ 244

1. Провести проверку в отношении ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат МТ и СР КБР»

2. Место нахождения: КБР, г. Прохладный, ул. Головки, №413.

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: инспектора отдела НД г. Прохладного и Прохладненского района лейтенанта внутренней службы Хажнагоева Рустама Валериевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ---

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля (надзора) за соблюдением исполнения ранее выданного предписания № 111/01/76 от 25.04.2014 года и принятия мер по результатам проверки (гл. 1, ст. 1, 9 абзац, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ), с вручением копий составленных документов по результатам проверки.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения. срок для исполнения которого истек;
 - ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
 - ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

5.1 Задачами настоящей проверки являются: защита жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий. (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О государственном федеральном пожарном надзоре»).

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):


соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;



по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить " 10 " июля 2015 г.

Проверку окончить не позднее " 07 " августа 2015 г.

8. **Правовые основания проведения проверки:** Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

9. **В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:** осуществить контроль за выполнением и соблюдением обязательных требований пожарной безопасности с целью защиты жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организации от пожаров и ограничения их последствий.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент МЧС России по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности, утверждённые Приказом МЧС России № 375 от 28.06.2012, (Зарегистрировано в Минюсте РФ № 24901 от 13.07.2012).

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ---

Заместитель начальника отдела НД
капитан внутренней службы
И. М. Жамурзов



(подпись, заверенная печатью)

Хажнагоев Рустам Валериевич – инспектор отдела НД
тел.fax: 8(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn4kbr@mail.ru



Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn 4 kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

г. Прохладный
(место составления акта)

“ 16 ” июля 20 15 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
218

№ _____

По адресу/адресам: КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя Главного государственного инспектора
г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору № 244 от 06.07.2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат»
Министерства труда и социального развития КБР
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня / 40 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Прохладного и Прохладненского района
Главного управления МЧС России по КБР
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Лашина Е. В. 06.07.2015 в 12 час 25 мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: дознаватель - государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы, Хажнагоев Рустам Валериевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Лашина Е. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены все пункты предписания №111/01/76 от 25.04.2014 года, а именно:

- Помещение образованное в результате реконструкции кровли, не отделено от образовавшегося чердачного помещения негорючей противопожарной перегородкой (статья 88 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),

- Коридор 3-го этажа здания, являющийся путем эвакуации не отделено противопожарной перегородкой от помещения образованного в результате реконструкции (п. 4.1.3 СП 1.13130.2009, статья 6 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),

- В здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 метров, не поставили ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", статья 6 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель - государственный инспектор по г. Прохладному и Прохладненскому району по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Хажнагоев Рустам Валериевич

"16" июль 2015 г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" июль 2015 г.



Душев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МЧС России

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, с. Примаджинское, ул. Канкавы б/н, здание пожарной части №4, 1-го отряда ФПС КБР
тел/ факс: 8-(86631) 7-10-73, e-mail: ugpnkbr4@mail.ru номера
телефонов доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99.

ПРЕДПИСАНИЕ № 244/ 01/126

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТ и СР КБР Лашиной Е. В.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 10.07 по 16.07 2015 года Проведена проверка (обследование)

Государственным инспектором отдела НД г. Прохладного и Прохладненского района

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

лейтенантом внутренней службы Хажнагоевым Рустамом Валериевичем

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий (сооружений) и помещений ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат»

МТ и СР КБР, по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головки, 413.

совместно с директором Лашиной Е. В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещение образованное в результате реконструкции кровли, отделить от образовавшегося чердачного помещения негорючей противопожарной перегородкой	статья 88 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	16.02.2016г.	
2.	Коридор 3-го этажа здания, являющийся путем эвакуации отделить противопожарной перегородкой от помещения образованного в результате реконструкции	п. 4.1.3 СП 1.13130.2009, статья 6 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	16.02.2016г.	
3.	В здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 метров, поставить ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772, п. 8.11 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений",	статья 6 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	16.02.2016г.	

