



МЧС РОССИИ

отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району  
Управления НДПР МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР  
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn 4 kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.  
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении  
выездной плановой проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 12" августа 2015 г.

№ 260

1. Провести проверку в отношении ГКУ «ПДДИ» расположенного по адресу: КБР г. Прохладный, ул. Головка 413

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Ст. инспектора отдела НД по г Прохладному и Прохладненскому району майора внутренней службы В. А. Гергова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: *контроля (надзора) за соблюдением организациями и гражданами обязательных требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки (гл. 1, ст. 1, 9 абзац, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ), с вручением копий составленных документов по результатам проверки согласно утвержденного плана проведения плановых проверок на 2010 год,*

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: *защита жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий. (п. 2 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 820).*

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):



соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней  
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить " 17 " августа 2015 г.

Проверку окончить не позднее " 11 " сентября 2015 г.

7. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6, 34, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

*осуществить контроль за выполнением и соблюдением обязательных требований пожарной безопасности с целью защиты жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организации от пожаров и ограничения их последствий.*


9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517 «Об утверждении административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением Федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а так же должностными лицами и гражданами установленный требований пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Заместитель начальника ОНД г. Прохладного и  
Прохладненского района майор  
внутренней службы И.М. Жамурзов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

  
(подпись, заверенная печатью)

Ст. инспектор ОНД г. Прохладного и Прохладненского района майор внутренней службы  
В. А. Гергов

тел.fax: 8(86631)7-10-73; e-mail:ugpn 4 kbr@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))





Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району  
Управления НД ПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР  
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugpn 4 kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.  
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

г. Прохладный  
(место составления акта)

“ 08 ” сентября 20 15 г.  
(дата составления акта)  
13 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 230

По адресу/адресам: КБР, г. Прохладный, ул. Головки 413.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения зам. начальника инспектора г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору № 260 от 12.08.2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Министерства труда и социального развития КБР

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Прохладного и Прохладненского района Главного управления МЧС России по КБР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Лашина Е.В. 12.08.2015 г. в 10 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору, майор внутренней службы, Гергов Вадим Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор ГКУ «ПДДИ» Лашина Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1	Помещение образованное в результате реконструкции кровли, не отделено от образовавшегося чердачного помещения негорючей противопожарной перегородкой (статья 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о пожарной безопасности»)
2	Коридор 3-го этажа здания, являющийся путем эвакуации не отделено противопожарной перегородкой от помещения образованного в результате реконструкции (п. 4.1.3 СП 1.13130.2009, пожарной безопасности)
3	В здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров, не поставили ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» статья 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району майор внутренней службы Гергов Вадим Анатольевич

"08" 09 2015 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» Лашина Е.В.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"08" 09 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР - 8(8662) 39-99-99.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления  
надзорной деятельности ПР  
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, номера телефона доверия  
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ПРЕДПИСАНИЕ № 260/01/156**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Директору Государственного казенного учреждения**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
**«Прохладненский детский дом-интернат» Лашиной Е.В.**  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника инспектора г. Прохладного и  
Прохладненского района по пожарному надзору от 12.08.2015 г. № 260

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 09 ч. 00 мин. « 17 » августа 20 15 г. по 09 ч. 00 мин. « 08 » сентября 20 15 г. проведена  
плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майорам внутренней службы Герговым Вадимом Анатольевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории ГКУ «ПДДИ»

расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головки 413

совместно с

Директором Лашиной Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Помещение образованное в результате реконструкции кровли, отделать от образовавшегося чердачного помещения негорючей противопожарной перегородкой	статья 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о пожарной безопасности»	05.03.2016 года	
2	Коридор 3-го этажа здания, являющийся путем эвакуации не отделено противопожарной	п. 4.1.3 СП 1.13130.2009, пожарной безопасности»	05.03.2016 года	



	перегородкой от помещения образованного в результате реконструкции		
3	В здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров, не поставили ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	статья 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.03.2016 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

района по пожарному надзору майор внутренней службы

Гергов Вадим Анатольевич



«08» 09 2015 г.

Предписание для исполнения получил (а)



Директор государственного казенного учреждения

(должность, фамилия, инициалы)

«Прохладненский детский дом-интернат» Лашина Е.В.

« 20 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору