

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
лэжьыгъэмкIэ, шыхухэр лэжьапIэкIэ
къызэгъэпэщынымкIэ, социальнэу
хъумэнымкIэ и министерствэ
«Прохладнэ сабий унэ- интернат»
къэрал кIэзонэ Iуэху шIапIэ



Къабарды-Малькар Республиканы
урунуу, иш бла жалчатыу
эм социальный жаны бла
къорулау министрствосу
«Прохладнадагы сабий интернат-юйю»
къырал казна учреждениясы

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР)**

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413
<http://pddiproh.ru>, e-mail: pddi@list.ru

Телефон: +7 (86631) 4-22-17, +7(86631)4-21-82
Факс: +7(86631)4-22-17

№ 346

«25» 05 2017г.

Прокурору г. Прохладного
старшему советнику юстиции
Карамурзову К.Х.

Уважаемый Казбек Хаджимуратович!

На Ваше Представление от 25 апреля 2017 года № 9-43-2017 об устранении нарушений ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» сообщаем следующее:

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- в здании и помещениях не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТу 12.2.143-2009г.;
- не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) п.61 ПП РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»

Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры города Прохладный, помощника прокурора Василенко А.А. в результате чего, устранены следующие нарушения:

Исполнил: зам. прокурора ПД А.А. Василенко
25.05.2017

- Проведены ремонтные работы для бесперебойного функционирования системы включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны;

- поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, заменены на люминесцентные планы эвакуации соответствующие ГОСТу 12.2.143-2009г;

- после проведения текущих ремонтных работ исправно функционируют все системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации).

Кроме того совместно с ООО «Охранные системы безопасности» (заключен договор №14 от 14.04.2017г. на сервисное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации), составлена смета-расчет по полной реконструкции систем и средств противопожарной защиты объекта, находится на рассмотрении в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Приняты меры для исключения допущенных нарушений вновь. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса РФ, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания, заместитель директора по общим вопросам Сабанов А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Локальный сметный расчет - копия;
2. Контракт №14 от 14 апреля 2017 года - копия;
3. Акт проверки ООО «ОСБ» от 12.04.2017г. - 1 экз. копии.
4. Приказ №109 от 10.04.2017г. «О дисциплинарном взыскании зам. директору по общим вопросам, ответственному за противопожарную безопасность Сабанову А.М. - копия

Директор



Е.В.Лашина