



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРЕДПИСАНИЕ**

17 ноября 2017 г.

№ 6768-Р-ПЛД/8.2

г. Нальчик

16 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу  
Государственному казенному учреждению "Прохладненский Детский  
Дом-Интернат" Министерства Труда, Занятости и Социальной Защиты  
Кабардино-Балкарской Республики  
ИНН 0716000509**

Выдано: ГКУ "ПДДИ" МТЗСЗ КБР.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Касимов Алим Хасанович – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 30.10.2017 № 6768-Р-ПЛД/8.2, утвержденного заместителем руководителя КУ Ростехнадзора Б.Х. Бифовым в присутствии: Лашиной Елены Владимировны – директора государственного казенного учреждения "Прохладненский Детский Дом-Интернат" министерства труда, занятости и социальной защиты КБР,

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в комиссии управления «Ростехнадзор».	п.1.4.28 ПТЭЭП; п.1.2.2 ПТЭЭП; п.1.4.20	до 31.01.2018

		ПТЭЭП	
2	Перед распределительными щитами, установленными в столовой, отсутствуют диэлектрические коврики.	п.2.12.1 ИПИСЗ	до 31.01.2018
3	В учебном кабинете используется розетка с повреждениями.	п.1.2.2 ПТЭЭП	до 31.01.2018
4	В столовой отсутствует запас предохранителей для распределительных щитов.	п. 2.12.11 ПТЭЭП	до 31.01.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу г. Нальчик, ул. Киримова 136 на имя начальника межрегионального отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, С.Н. Пеганова по т/ф.(8662)91-99-44 или Email 07nadzor@kav.gosnadzor.ru http://: www.kav.gosnadzor.ru до 31.01.2018.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:  
государственный инспектор  
отдела энергетического  
надзора и по надзору за ГТС  
по КБР.



А.Х. Касимов

С предписанием проверки ознакомлена: Лашина Елена Владимировна – директор Государственного казенного учреждения "Прохладненский Детский Дом-Интернат" Министерства Труда, Занятости и Социальной Защиты КБР.

«17» ноября 2017 г.



