



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району
УНДПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ФГКУ ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugnkbr4@mail.ru, www. ugnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

г. Прохладный
(место составления акта)

“ 22 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 102

По адресу/адресам: КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР № 102 от 28.10.2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка В ОТНОШЕНИИ:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казённого учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР Главного управления МЧС России по КБР
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Лашина Е.В. 28.10.2019 в 09 часов 35 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району, майор внутренней службы, Жамурзов Ильяс Мусаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Лашина Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В здании класса Ф 1.1 с третьего этажа не предусмотрен второй эвакуационный выход, п. 6.13* СНиП 21-01-97*, юридическое лицо ГКУ «ПДДИ».

2. Не обеспечивается исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (некоторые шлейфы в неисправном состоянии), п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», директор ГКУ «ПДДИ» Лашина Е.В.

3. Не функционирует в полном объеме система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны, п. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», директор ГКУ «ПДДИ» Лашина Е.В.

4. В складских помещениях здания допускается эксплуатация электрических ламп накаливания без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильников, п. 42 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», директор ГКУ «ПДДИ» Лашина Е.В.

По итогам предыдущей внеплановой проверки от 20.03.2019 года, вышеуказанные нарушения были предложены к устранению предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 26.03.2019 №16/01/09 со сроками устранения до 10.01.2020 года.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 28.10.2019, бюджетная роспись учреждения в части обеспечения пожарной безопасности, копия ранее выданного предписания от 26.03.2019 №16/01/09.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району майор внутренней службы Жамурзов И.М.

22.11.2019

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Лашина Елена Владимировна, директор ГКУ «ПДДИ» МТ и СЗ КБР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” ноября 20 19 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99