

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
лэжыгъэмрэ къэрал псэуныгъэм
ехьэлдэ ГуэхухэмкIэ и министерствэм и
«Прохладнэ сабий унэ- интернат»
къэрал кIэзонэ ГуэхушIапIэ



Къырал казна учреждение
Къабарды-Малькар Республиканы
урунуу эм социальный
къоруулау министрствосуну
«Прохладна сабий юйю-интернаты»

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР)**

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413
<http://pddiproh.ru>, e-mail: pddi@list.ru

Телефон: +7 (86631) 4-22-17, +7(86631)4-21-82
Факс: +7(86631)4-22-17

№ 172

«26» 03 2019г.

Главному государственному инспектору
г.Прохладный и Прохладненского района
по пожарному надзору
Кумыкову А.А.

ИНФОРМАЦИЯ

По итогам проверки Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики отделом надзорной деятельности по г.Прохладный и Прохладненскому району УНДПР Главного управления МЧС России по КБР, ст.инспектором ОНДПР по г.Прохладный и Прохладненскому району, майором внутренней службы, Жамурзовым Ильясом Мусаевичем, составлен акт.

Выявленные нарушения соблюдения требований в области пожарной безопасности устранены или находятся в процессе устранения, а именно:

1. На все двери указанные в п.п.2-7 акта проверки установлены приспособления для samozакрывания и уплотнения в притворах (фото прилагается);
2. Представителем организации отвечающей за техническое состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проведена работа по устранению неисправностей шлейфа №12 (п.8 акта проверки);
3. Система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны функционирует в полном объеме (п.9 акта проверки);
4. С ООО ПБ «Исток» отвечающим согласно контракта за техническое состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР заключен договор о ремонте пожарной сигнализации и системы оповещения людей в складских помещениях (п.п.10-11 акта проверки);

5. В складских помещениях здания по направлению движения к выходу пути эвакуации освобождены от предметов, создающих препятствия для свободной эвакуации людей в случае пожара (п.12 акта проверки).

6. Заменены светильники в складских помещениях (п.13 акта проверки).

А так же сообщаем:

-на балансе ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР пожарный водоем отсутствует, на праве оперативного учета не закреплен;

-третий этаж здания ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР не является помещением класса Ф1.1, где находятся только административно-управленческий аппарат учреждения, отсутствуют спальни, игровые или учебные классы воспитанников.

Приложения на 10 листах.

Директор



Лашина Е.В.