

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
лэжыгъэмрэ къэрал псэуныгъэм
эхьэллэ ГуэхухэмкIэ и министерствэм и
«Прохладнэ сабий унэ- интернат»
къэрал кIэзонэ ГуэхушIапIэ



Къырал казна учреждение
Къабарды-Малькар Республиканы
урунуу эм социальный
къоруулау министрствосуну
«Прохладна сабий койю-интернаты»

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКУ «ПДИ» МТиСЗ КБР)**

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413
<http://pddiproh.ru>, e-mail: pddi@list.ru

Телефон: +7 (86631) 4-22-17, +7(86631)4-21-82
Факс: +7(86631)4-22-17

№ 426

«16» 08 2022г.

Начальнику ОНДПР по г. Прохладному и
Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике
Кумыкову А.А.

ИНФОРМАЦИЯ

По итогам выездной проверки Государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с решением от 10.04.22г. №12 отдела надзорной деятельности по г. Прохладный и Прохладненскому району УНДПР Главного управления МЧС России по КБР 26.04.22г. составлен акт №12.

Выявленные нарушения требований в области пожарной безопасности устранены в полном объеме, а именно:

1. Сотрудниками ООО «АСКЭ» в рамках контракта №18/ТО-2022 от 21.01.2022г. произведена наладка функционирования системы дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.
2. Помещения прачечной оборудованы пожарными извещателями и обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения пожара в любой точке здания (договор №44 от 17.06.2022г.).
3. Установлены клапана на внутренних противопожарных водопроводах позволяющие прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба (договор №68 от 17.06.2022г.).
4. В рамках заключенного договора №67 от 17.06.2022г., помещения подвала оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в полном объеме.
5. В подвальных помещениях устранены электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (произведена замена электропроводов).
6. В подвальных помещениях исключено соединение электропроводов путем механической скрутки и не заизолированные (произведена замена электропроводов).

Бюджетная организация: *С.М. Шамурд* И.М. 16.08.22г.

7. В подвальных помещениях восстановлены светильники, оборудованные колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.
8. Подвальные помещения освободили от мебели, оборудования и других предметов.
9. На двери помещения гаража установлена табличка с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности.


Приложение: 1. Копия контракта №18/ТО-2022 от 21.01.2022г.

2. Копия договора №44 от 17.06.2022г.

3. Копия договора №67 от 17.06.2022г.

4. Копия договора №68 от 17.06.2022г.

Директор



Лашина

Лашина Е.В.